



**MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 9. září 2011  
Č.j.: 66846/ENV/11

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

**Identifikační údaje:**

**Název:** „Napojení větrných elektráren Václavice na distribuční síť ČEZ a.s.“

**Kapacita (rozsah) záměru:** Záměrem je výstavba nového silového kabelového vedení 110 kV v délce 6 235 m a nové transformační stanice 110/22 kV o půdorysných rozměrech 25 x 30 m pro vyvedení výkonu z větrných elektráren Václavice do distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové vedení bude ukládáno do zářezu o šířce 3 m a hloubce 1,5 m.

**Charakter záměru:** Účelem záměru je napojení větrných elektráren Václavice, které představují 13 ks větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 26 MW. Pro tento záměr již bylo dne 28. 2. 2011 pod č.j.: 88539/ENV/10 vydáno souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Kabelová trasa je v celé své délce vedena podél komunikací. Realizace záměru nebude vyžadovat zábor půdy zemědělského půdního fondu, nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území, rovněž vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen, prochází však ochranným pásmem národní kulturní památky Grabštejn.

**Umístění:** kraj: Liberecký  
obec: Hrádek nad Nisou, Chotyně  
kat. území: Václavice u Hrádku nad Nisou, Grabštejn

**Zahájení:** 2012

**Ukončení:** cca 3 měsíce po zahájení

Vyříděno dne: 21. 9. 2011  
Sejmuto dne: 7. 10. 2011

**Oznamovatel:** ARTECH spol. s r.o.  
Stroupežnického 1370/7  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 25024671

Záměr „Napojení větrných elektráren Václavice na distribuční síť ČEZ a.s.“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda má záměr významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

## **„Napojení větrných elektráren Václavice na distribuční síť ČEZ a.s.“**

**nemá významný vliv na životní prostředí a nebude** posuzován podle zákona.

### **Podmínky závěru zjišťovacího řízení:**

#### **I. Podmínky pro fázi přípravy**

1. Zpracovat podrobný elaborát, který bude přesně specifikovat trasování kabelového vedení ochranným pásmem národní kulturní památky Grabštejn a možné ovlivnění jeho předmětu ochrany, zejména s ohledem na případné ovlivnění alejí, solitérů a skupin dřevin. Elaborát neprodleně předložit příslušnému orgánu státní památkové péče (Magistrát města Liberec) k udělení souhlasu se zásahem do předmětného ochranného pásma.
2. Ohlásit provádění všech zemních prací příslušnému orgánu státní památkové péče tři týdny před jejich realizací za účelem umožnění archeologického dozoru.
3. Před zahájením výstavby vypracovat a schválit Havarijní a Povodňový plán, mimo jiné i pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby, a s jeho obsahem prokazatelně seznámit všechny pracovníky stavby.
4. Vytvořit podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů a další nakládání s odpady.

#### **II. Podmínky pro fázi realizace**

5. Při manipulaci a skladování prašných materiálů minimalizovat vznik a víření prachu.
6. V případě nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) snižovat prašnost skrácením povrchů deponií, povrchu příjezdových komunikací, přepravovaného materiálu apod.

7. Řádně čistit kola a podvozky automobilů, aby nedocházelo ke znečištění příjezdových komunikací. Provádět kontroly a případné znečištění komunikací pravidelně odstraňovat.
8. Zamezit padání materiálu z nákladních aut, auta by neměla jezdit přeložená, k převozu sypkých materiálů užít zakrytí (zaplachtování).
9. Dopravní prostředky a stavební stroje musí splňovat příslušné limity emisí škodlivin do ovzduší (EURO 3). Zajistit provádění kontrol zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.
10. Udržovat dokonalý technický stav automobilů a stavebních strojů, používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami. Práci organizovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným přejezdům, vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti.
11. Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou po jejím dokončení opravit a uvést do původního stavu.
12. Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.).
13. V případě úniku ropných látek do zeminy tuto ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možné provést dekontaminaci Vapexem.
14. Učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod (zejména Václavický potok, Václavická přehrada atd.) především látkami ropného charakteru, dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou.
15. Běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně mimo areál výstavby, vodotečí a vodních ploch (zejména Václavického potoka, Václavické přehrady atd.)
16. Staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (DN1 Adsodan Plus, CHEZACARB atd.)
17. V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu příslušných právních předpisů - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí předpisy. Zajistit podrobnou evidenci odpadů a odstraňování odpadů odbornými společnostmi s příslušným oprávněním. Za celý proces v oblasti nakládání s odpady je zodpovědný dodavatel stavby.
18. Množství a druh vznikajícího odpadu upřesnit v dalších fázích projektové dokumentace. Všechnu vytěženou zeminu využít výhradně pro zpětný zásyp.
19. Jakékoliv sanační práce na vzrostlé zeleni provádět v mimohnízdním období, tzn. v období vegetačního klidu.
20. V případě kácení postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
21. Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, provést ochranu těchto dřevin dle ČSN DIN 18 920 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (tj. zejména pevné oplocení nebo bednění do výšky 1,8 m;

ochrana i kořenové zóny stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m; případná ochrana koruny stromů vyvázáním větví nahoru).

22. Stavbu provádět po úsecích, a to dle schváleného harmonogramu stavby, který bude součástí dokumentace Plánu organizace výstavby (POV); časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání výstavby.
23. Celý proces realizace záměru organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody (účelné rozmístování stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností, vhodná organizace nasazení jednotlivých stavebních strojů a mechanismů).
24. Hlučné mechanismy či technologie využívat pouze ve stanovené denní době, hlučná stacionární zařízení stínit mobilními protihlukovými zástěnami s pohltivým povrchem. Opaření přiměřeně využít také na příjezdových komunikacích.
25. Řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných objektů stavby, ploch stavebního dvora, manipulačních a skladových ploch.
26. Přepravu zeminy a stavebních materiálů realizovat pouze po stanovených přepravních trasách. Pro minimalizaci dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativních vlivů na obyvatelstvo využívat přepravní trasy v maximální míře po vnitřních komunikacích.

### III. Podmínky pro fázi provozu

27. V oblasti nakládání s odpady (např. olejové jímky transformační stanice atd.) zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu příslušných právních předpisů - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí předpisy.

### **Odůvodnění:**

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- Liberecký kraj, Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje, vyjádření ze dne 8. 8. 2011,
- Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel, vyjádření ze dne 8. 8. 2011,
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 20. 8. 2011,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, vyjádření ze dne 21. 7. 2011,
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec, vyjádření ze dne 4. 8. 2011,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, vyjádření ze dne 9. 8. 2011.

### ***Liberecký kraj, Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje***

- Liberecký kraj neuplatňuje k oznámení záměru žádné připomínky.

### ***Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel***

- Z hlediska odboru životního prostředí a zemědělství nemá krajský úřad připomínky a nepožaduje záměr posoudit dle zákona. Pouze z hlediska vodního hospodářství upozorňuje na nutnost dodržení podmínek ochranného pásma vodního zdroje Oldřichov na Hranicích, do kterého zasahuje začátek trasy kabelového vedení v k.ú. Václavice.

- Z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu, odboru dopravy a odboru zdravotnictví nemá krajský úřad připomínky a nepožaduje záměr posoudit dle zákona.
- Za odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu požaduje krajský úřad posouzení záměru dle zákona z hlediska státní památkové péče, a to z důvodu vedení kabelové trasy ochranným pásmem národní kulturní památky Grabštejn, což není v předloženém oznámení zohledněno.
- *Po jednání oznamovatele s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu bylo dohodnuto, že bude vyhotoven podrobný elaborát, který přesně specifikuje trasování kabelového vedení ochranným pásmem a možné ovlivnění jeho předmětu ochrany, zejména s ohledem na případné ovlivnění alejí, solitérů a skupin dřevin. Elaborát bude neprodleně předložen příslušnému orgánu státní památkové péče (Magistrát města Liberec) k udělení souhlasu se zásahem do předmětného ochranného pásma. Na základě této dohody krajský úřad dále nepožaduje posouzení záměru dle zákona. Vypořádání tohoto požadavku je zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení (ZZŘ) jako podmínka č. 1.*

**Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí**

- V souhrnném vyjádření nepožaduje dle jednotlivých složek posoudit záměr dle zákona.

**Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**

- Za předpokladu, že budou dodržena opatření uvedená v kapitole D.4 předloženého oznámení, považuje záměr za přijatelný a nepožaduje jej posoudit dle zákona.
- *Opatření uvedená v oznámení byla převzata do podmínek ZZŘ.*

**Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec**

- Z hlediska ochrany přírody, ochrany lesa a ochrany ovzduší neuvádí ČIŽP zásadní připomínky.
- Z hlediska ochrany vod poukazuje na nutnost dodržování opatření uvedených v kapitole D.4.2 předloženého oznámení.
- *Opatření uvedená v oznámení byla převzata do podmínek ZZŘ.*
- Z hlediska odpadového hospodářství není dle názoru ČIŽP předložené oznámení dostatečně zpracováno. Není zde jednoznačně stanovena odpovědnost za nakládání s odpady. Také vlastní způsob shromažďování odpadů, jejich označení a zajištění proti úniku do okolního prostředí není popsáno podle odpadové legislativy.
- *Požadavky byly zohledněny a převzaty do podmínek ZZŘ jako podmínky č. 17 a 18.*

**Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší**

- Považuje záměr za akceptovatelný, a to za předpokladu, že budou dodržena opatření ke snížení prašnosti při výstavbě uvedená v kapitole D.4 předloženého oznámení.
- *Opatření uvedená v oznámení byla převzata do podmínek ZZŘ.*

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí, a na stránkách Ministerstva životního prostředí ([www.mzp.cz/eia](http://www.mzp.cz/eia)), pod kódem záměru OV5038, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

**Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.**  
ředitelka odboru  
posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence  
(otisk úředního razítka)

**Obdrží:** *oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady*