



Vyvěšeno dne: 29. 7. 2015
Sejmuto dne: 14. 8. 2015

Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Výst.2279/2015/Re
Č.j.: OVUS/3034/2015/Re
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová
Telefon: 482 363 860
E-mail: rezlerova@chrastava.cz

Chrastava, dne: 24.7.2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHRASTAVA

Došlo: 28-07-2015

E.č. 6044
Zpracovatel KP-ÚJ Pf. Ukl. znak:

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 4.5.2015 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV.,
kterého zastupuje KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IČO 25464787, Svárovská 108, 460 10
Liberec 22

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) - II., IV. a V. v rozsahu těchto stavebních objektů:

IV. etapa- SO 406 Přeložka vrchního vedení NN, km 22,655- 22,705, SO 407 Přeložka vrchního vedení NN, km 22,945- 23,255, SO 408 Přeložka vrchního vedení NN, km 23,325- 23,548, SO 409 Přeložka vrchního vedení NN, km 24,095- 24,155, SO 410 Přeložka vrchního vedení NN, km 25,285- 25,315, SO 411 Přeložka vrchního vedení VN a NN, km 25,348- 25,418, SO 412 Přeložka kabelového vedení NN, km 25,630- 25,655

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 6, parc. č. 233/1 v katastrálním území Mníšek u Liberce, obec tamtéž, st. p. 161, 226, 228/5, 228/7, parc. č. 37, 152, 153/1, 157/1, 157/2, 160, 180, 181/1, 200/4, 202, 204/2, 225/1, 228/2, 271/1, 277, 279, 281, 282, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/3, 291, 297, 301/8, 306, 308, 333/2, 711/1, 715/1, 715/3, 718, 719/1, 719/4, 730/2, 1589/1, 1591/2, 1592/1, 1592/2, 1768/1, 1773/1, 1799, 2021, 2042 v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obec tamtéž, provedené podle stavebního povolení ze dne 18.2.2013 č.j.:OVUS/758/2013-1327/2013/Re, spis.zn.: Výst.103/2013/Re

Popis stavby:

Etapa IV.:

SO 406 Přeložka vrchního vedení NN, km 22,655- 22,705- Nebyl realizován.

SO 407 Přeložka vrchního vedení NN, km 22,945- 23,255- Stávající vrchní vedení je přeloženo v úseku mezi PB č. 307- 320. Stávající vrchní vedení AIFe3x70+50 bylo na PB č. 370 naspojováno na nové vedení AIFe3x70+50. Nové vedení AIFe je vedeno na nový sloup č. 308. Zde je pomocí kabelu AYKY3x120+70 proveden svod do nové rozpojovací skříně SV201,R24. ze skříně SV201,R24 je vyveden nový kabel AES4x120. kabel je veden až na sloup č. 320 do nové rozpojovací skříně SV201, R25. z rozpojovací skříně SV201,R25 je pomocí kabelu AYKY3x120+70 připojeno na nové vedení

15-119

AIFe3x70+50. Nové vedení AIFe je v rozsahu jednoho pole vedeno na stávající sloup č. 328, kde je naspojováno na stávající vedení AIFe 3x70+50. stávající vedení AES4x70, které vede ze sloupu č. 308 bylo zkráceno a převěšeno na nový sloup č. 308. Z nového sloupu č. 320 je přes rozpojovací skříň R25 vyveden nový kabel AES4x70. Kabel je veden přes nové sloupy č. 321 a 322 a je ukončen ve stávající rozpojovací skříni R73.

SO 408 Přeložka vrchního vedení NN, km 23,325- 23,548- trasa TS-č.b. 287- Ze stávající TS je vyveden nový kabel AES4x120. Kabel je veden po nových sloupech č. 283, 284, 285, 186 a 287. Na PB č. 287 je kabel sveden do nové rozpojovací skříňě č.R23SV201/NS. zde je stávající volné vedení AIFe rozjištěno. Trasa TS č.b. 385- ze stávající TS je vyveden nový kabel AES4x120. Kabel je veden po nových sloupech č. 283- 305. Zde je kabel sveden do stávající skříňě R77. ze skříňě r77 je vyveden nový kabel AYKY3x120+70. Tento kabel je vyveden na stávající sloup č. 305 a je napojen na stávající vrchní vedení AIFe3x70+50.

SO 409 Přeložka vrchního vedení NN, km 24,095- 24,155- Stávající podpěrný bod č. 182 byl demontován a je nahrazen novým betonovým sloupem v provedení 10,5m/10kN. Na nový sloup je umístěna stávající rozpojovací skříň SV101, R14. Zde je rozjištěno stávající vrchní vedení AIFe 4x25. stávající vrchní vedení AIFe3x70+50 a 4x25 je naspojováno.

SO 410 Přeložka vrchního vedení NN, km 25,285- 25,315- Ze stávajícího sloupu č. 87 je provedena přípojka pomocí kabelu aykyz4x16 na nový sloup č. 88 a dále na objekt pč.159 do přípojkové skříňě.

SO 411 Přeložka vrchního vedení VN a NN, km 25,348- 25,418- Stávající sloup č. 14 byl demontován a je nahrazen novým betonovým sloupem v provedení 10,5m/15kN. Stávající vrchní vedení AES 4x120 a vrchní vedení SAXKA3x70 jsou na nový sloup uchyceny pomocí konzole U80. Stávající přípojky AYKYz4x16 byly vyměněny v celé délce trasy.

SO 412 Přeložka kabelového vedení NN, km 25,630- 25,655- Ze stávajícího rozvaděče NN TS Nová Ves u Chrastavy- u internátu jsou vyvedeny dva nové zemní kabely AYKY 3x95+70. Kabely vedou mimo budoucí autobusový záliv a jsou naspojovány na stávající zemní kabel AYKY 3x95+70.

Veškeré domovní přípojky a přívody jsou provedeny pomocí kabelů AYKYy4x25(16)mm² a skříni SP100/NSP1P a SP100/NVP1P.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 18. června 2015 (čtvrtek) s tímto výsledkem: Bylo zjištěno, že stavba je provedena podle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 4.5.2015 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na předmětnou stavbu. Stavební úřad provedl dne 18. června 2015 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

K jednání bylo doloženo zejména :

- plná moc k zastupování
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení č. 1062/2015/ČEZ/KP
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- předávací protokoly se správci inženýrských sítí
- předávací protokol se Státním pozemkovým úřadem
- předávací protokol Obec Mníšek
- předávací protokol Obec Nová Ves
- předávací protokol KSS LK
- zápis o předání stavby

Po závěrečné kontrolní prohlídce bylo doloženo:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 3.7.2015
č.j.:KHSLB14654/2015.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.


Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava
MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRATAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY 2

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2015

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Na doručení:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV.

v zastoupení KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IDDS: 49qf7tr

sídlo: Svárovská č.p. 108, 460 10 Liberec 22

Krajská správa silnic Libereckého kraje, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Obec Mníšek, IDDS: prjbpvy

sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Obec Nová Ves, IDDS: 9yjb7g

sídlo: Nová Ves č.p. 213, 463 31 Chrastava

Doručení veřejnou vyhláškou:

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, IDDS: gm5vdez

sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Ing. Lambert Medřický Elektronova, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

O2 Czech Republic, a.s., DLSS LIBEREC, IDDS: d79ch2h

sídlo: P.O.BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV.

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Oldřich Jícha, Nová Ves č.p. 59, 463 31 Chrastava

Monika Jíchová, Nová Ves č.p. 59, 463 31 Chrastava

Jaroslav Müller, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava

Milan Rulák, Růžek č.p. 5, Nová Ves, 463 31 Chrastava