



# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

## Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/175536/17-Bys

Liberec, dne 31.01.2018

CJ MML 018501/18

Vyřizuje: Ing. Hana Bystřická – kl. 4880

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
**Přítkovská 1689/14**  
**Trnovany**  
**415 01 Teplice 1**

Vyvěšeno dne: 8.2.2018

Sejmuto dne: 24.2.2018

v zastoupení:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce**  
**Přítkovská 1689/14**  
**Trnovany**  
**415 01 Teplice 1**

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen "Vodoprávní úřad") věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla vodovodu, kterou dne 28.08.2017 podala

**Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

#### **I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona**

**p o v o l u j e**

provedení stavby vodního díla:

**"LI 022 086 Chrastava, Textilanská - rekonstrukce vodovodu"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 790/1, 790/33, 790/39, 790/41, 793/2 v katastrálním území Chrastava I.

18-026

## Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký kraj
Identifikátor obce	564117
Název obce	Chrastava
Identifikátor katastrálního území	653845
Název katastrálních území	Chrastava I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 790/1, 790/33, 790/39, 790/41, 793/2
Hydrogeologický rajon	6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
ID a název útvaru podzemních vod	64130 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	<b><u>IO 01 Vodovod „A“</u></b> začátek stavby: X - 968 405; Y- 693 343 konec stavby: X - 968 532; Y- 693 461  <b><u>IO 02 Vodovod „B“</u></b> začátek stavby: X - 968 416; Y- 693 354 konec stavby: X - 968 504; Y- 693 252  <b><u>IO 03 Vodovod „C“</u></b> začátek stavby: X - 968 455; Y- 693 395 konec stavby: X - 968 498; Y- 693 432.

## Stavba obsahuje:

**IO 01 Vodovod "A" - HDPE DN 100, délky 173 m.**

Řad začíná v komunikaci na začátku ulice Textilanská "1", kde bude v nejnižším místě odkalen přes podzemní hydrant H1. Vodovod dále pokračuje v komunikaci vedle chodníku do kopce až na konec ulice v km 0,173, kde bude ukončen a odvodušněn podzemním hydrantem H2. Cestou z něho na křižovatkách s bočními ulicemi doleva odbočují vodovody B a C v km 0,0720 a km 0,1285.

**IO 02 Vodovodní řad "B" - HDPE DN 80, délky 135 m.**

Řad začíná v křižovatce ulic Textilanská "1" a Textilanská "2", kde se napojuje na vodovod A. Vodovod pak dále pokračuje v komunikaci při levé straně mezi dešťovou kanalizací a plotem. V km 0,084 je v nejvyšším místě pro odvodušnění navržen hydrant H3, vodovod bude ukončen na konci ulice již ve volném terénu v km 0,135 podzemním hydrantem H4.

**IO 01.2 Vodovod "C" - HDPE DN 100, délky 344 m.**

Řad začíná v křižovatce ulic Textilanská "1" a Textilanská "3", kde se napojuje na vodovod A. Vodovod dále pokračuje středem komunikace před č.p. 651, kde bude v km 0,130 odvodušněn hydrantem H5. Poté bude v km 0,143 odbočka na propoj na přívodní řad (délka 6 m) a vodovod pak uhýbá doprava na spojnici ulic Textilanská "1" a Textilanská "2" a dále do ulice Textilanská "2". Zde bude v km 0,2235 osazen hydrant H6 (odvodušnění) a vodovod C bude ukončen na křižovatce s ulicí Textilanská "1" napojením na vodovod A.

Účel vodního díla:

vodovodní řad – zásobování obyvatelstva vodou.

## II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Nevole (ČKAIT 0500880) v červnu 2017, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Vodoprávního úřadu.
2. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2019**.
4. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
6. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: vytýčení staveb, výkopové práce, pokládka potrubí, dokončení staveb – předání stavby investorovi.
7. Před zahájením stavebních prací bude Vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel staveb a termín zahájení stavebních prací.
8. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
9. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
11. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodovodu bude mimo jiné doloženo geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy, protokol o předání a převzetí stavby, stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ke kolaudaci stavby, prohlášení o vlastnostech a certifikáty použitých výrobků, protokol o provedené tlakové zkoušce potrubí a jeho vodotěsnosti, protokol o proplachu a dezinfekci, doklad o zkoušce signalizačního vodiče, dokumentace skutečného provedení stavby, písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodních řadů, stanovisko dotčeného silničního úřadu ke kolaudaci stavby (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy – silniční správní úřad), stanovisko Hasičského záchranného sboru ke kolaudaci, vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ke kolaudaci stavby, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ke kolaudaci, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ke kolaudaci stavby, vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ke kolaudaci stavby, vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. ke kolaudaci stavby.
12. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č.j.: KHSLB 15229/2017 ze dne 04.08.2017:

Před uvedením stavby do užívání bude předložen rozbor pitné vody z koncového místa vodovodního řadu A v rozsahu kráceného rozboru prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah rozboru musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).

Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích

na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., ze dne 15.06.2017 zn.: O17610154329/OTPCLI/Cho:

veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.

Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

Před zahájením stavebních prací požadujeme vytyčení stávajícího zařízení v naší správě.

V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů.

Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.

Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 17.03.2017:

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava, přeložení VVKS, případně dojde ke změně povrchu terénu. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS při manipulaci, úpravě, přeložení VVKS, případně dojde-li ke změně povrchu terénu, musí být podána na UPC nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel - Jaroslav Růžička (dále jen PCS).

Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

Pro účely přeložení VVKS je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS přímo na místě stavby, vytyčení proti objednavce provede společnost: InfoTel, spol. s r.o., p. Třešňák.

S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytyčení sítě výškové a prostorové umístění VVKS UPC sondami.

Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.07.2017, zn.: 1093477759 LB/687/17/OP:

budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení, platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a všech dále uvedených podmínek, výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN a nadzemního vedení VN bude provedena dle projektové dokumentace zpracované firmou SČVaK a.s., zemními pracemi nesmí být narušeno /poškozeno/ podzemní kabelové vedení NN, které bude vodovod křížit, výška krytí podzemního kabelového vedení NN bude zachována, místa křížení vodovodu s kabelovým vedením NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. musí být vyprojektována a provedena zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5- 52, před záhozem vodovodu budou místa křížení se stávajícím kabelovým vedením NN překontrolována zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Liberec včetně zápisu do montážního deníku stavby, hydrant H4 požadujeme umístit v minimální vzdálenosti 4 m od sloupu el. vedení VN, před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení, veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrických zařízení umístěného v zájmovém území, obnažené kabelové vedení musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou, podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t, v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN a vedení VN nesmí být skladována zemina a ani žádný jiný stavební materiál, výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností, při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím vedení VN, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, manipulace s kabely pod napětím je zakázána, bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a. s. pro manipulace a údržbu, s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek, pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů, zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku,

ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržáním výše uvedených podmínek, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 03.04.2017, zn.: 5001476220:

za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.

stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 58 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny, vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Při provádění stavební činností, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé, i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během

výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG70201, TPG70204.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 16.03.2017 č.j.: 562893/17:

ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen SEK), nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel nebo stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice.

#### **Odůvodnění:**

Dne 28.08.2017 podal žadatel, kterého zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce, IČ: 49099451, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- 3 x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Nevole, ČKAIT 0500880, v červnu 2017,
- informativní výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy,
- souhlas Městského úřadu Chrastava, odbor výstavby a územní správy, podle § 15 stavebního zákona č.j.: OVUS/3044/2017/Re ze dne 24.07.2017,
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, zn.: MML/ZP/Piv/144533/17-SZ 144533/17/2, ze dne 10.08.2017,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- povolení zvláštního užívání komunikace, které vydal Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, č. j.: OVUS/3040/2017/Re ze dne 24.07.2017, jako silniční správní úřad,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství, č.j.: HSLI-2407-2/KŘ-P-PRE-2017 ze dne 15.08.2017,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č.j.: KHSLB 15229/2017 ze dne 04.08.2017,
- vyjádření Města Chrastava k rekonstrukci vodovodu, ze dne 10.05.2017,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. ces. 1750/2017, k pozemkům p.č. 790/33, 790/39, 790/1, 790/41, 793/2 v k.ú. Chrastava I, ze dne 07.08.2017,



- archeologické stanovisko k akci Chrastava, Textilanská – rekonstrukce vodovodu, které vydalo Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, ze dne 20.07.2017, č.j.: A669/2017,
- vyjádření správců sítí ke stavebnímu řízení (Telco Pro Services, a.s., Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, České Radiokomunikace a.s., Vodafone Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.),
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1093477759 LB/687/17/OP, ze dne 13.07.2017,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 562893/17, ze dne 16.03.2017,
- vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn.: 5001476220, ze dne 03.04.2017,
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., číslo žádosti E006177/17, ze dne 17.03.2017,
- vyjádření společnosti Elektronova System s.r.o., ze dne 03.04.2017,
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 28.08.2017,
- plná moc k zastupování ze dne 04.04.2017.

Vodoprávní úřad oznámil dne 30.11.2017 pod č.j.: ZPVU/4330/175536/17-Bys CJ MML 248532/17 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Námítky nebyly vzneseny.

Upozornění na již existující povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, např. způsob zajištění archeologického dohledu, Vodoprávní úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně neuváděl.

Dle ust. § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích: Vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí **do 31.12.2019**.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona a dle posouzení Vodoprávního úřadu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 odst. 1 správního řádu), což odůvodňuje doručování formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Chrastava, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., ELEKTRONOVA SYSTEM s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vlastníci pozemků parc. číslo: 790/2, 790/77, 790/76, 790/6, 790/7, 790/8, 790/27, 631/2, 614/4, 614/8, 631/12, 790/34, 790/59, 790/28, 790/42, 790/22, 790/58, 790/17, 790/40, 790/12, 790/49, 790/10, 790/11, 790/78, 790/53, 790/52, 790/51, 790/50, 790/57, 790/70, 790/55, 790/54, 790/67, 790/68, 790/69, 790/24, 790/23, 793/1, 790/64, 790/75, 790/63, 790/62, 790/61, 790/60, 790/35, 790/36, 790/37, 790/38, vše v k. ú. Chrastava I.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci neuplatnili návrhy, námitky, ani se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podmínky uvedené v jednotlivých závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních, týkající se podané žádosti, byly zapracovány do předložené projektové dokumentace a výroku tohoto rozhodnutí.

Podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích týkající se dopravního omezení, oprav povrchů komunikací, vodovodních přípojek nebyly zahrnuty do tohoto povolení, protože Vodoprávní úřad není příslušný k jejich kontrole.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po ukončení všech prací je stavebník povinen dle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

**Ing. Jaroslav Rašín, v. r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Krokerová  
Rozdělovník na str. 11

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

**O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném a o vrácení jednoho výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme Magistrát města Liberce a Městský úřad Chrastava.**

Vyvěšeno dne: ..... 8.2.2018 ..... Sejmuto dne: .....



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 28.08.2017.

**Příloha:** (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí):

1. ověřená projektová dokumentace stavby,
2. štítek „Stavba povolena“.

**Obdrží:**

**K vyvěšení na úřední desku:**

1. Městský úřad Chrastava – 1 x na úřední desku
2. MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku

**Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:**

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice

**Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:**

2. Vlastníci pozemků dotčených stavbou: Město Chrastava
3. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., ELEKTRONOVA SYSTEM s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
4. Vlastníci pozemků parc. číslo: 790/2, 790/77, 790/76, 790/6, 790/7, 790/8, 790/27, 631/2, 614/4, 614/8, 631/12, 790/34, 790/59, 790/28, 790/42, 790/22, 790/58, 790/17, 790/40, 790/12, 790/49, 790/10, 790/11, 790/78, 790/53, 790/52, 790/51, 790/50, 790/57, 790/70, 790/55, 790/54, 790/67, 790/68, 790/69, 790/24, 790/23, 793/1, 790/64, 790/75, 790/63, 790/62, 790/61, 790/60, 790/35, 790/36, 790/37, 790/38, vše v k. ú. Chrastava I

**dotčené orgány:**

9. MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
10. Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc
11. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
12. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

**ostatní:**

13. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

1 x pro spis (G - 2881)