

MA' BYT SVĚČENO 13.4.2019

Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Výst.1291/2019/Re
Č.j.: OVUS/1327/2019/Re
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová
Telefon: 482 363 860
E-mail: rezlerova@chrastava.cz

Chrastava, dne: 21.3.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA	
Došlo: 27-03-2019	
2965	
E.č. KČ-ÚD	Ukl. znak:
Zpracovatel: KČ-ÚD	

1x027

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, Podmokly, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., IČ 62743325, Budyšínská 1294,
460 01 Liberec 1

(dále jen "žadatel") podal dne 22.2.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

IE-12-4005948_LB-Chrastava- Stř.vrch- obn.NN, SO 01- Kabelové vedení NN

na pozemku st. p. 428, 464, 497, 504, 505, 509, 510, 517, 524, 527, 532, 772, 825, 851, parc. č. 491/5, 492/1, 492/3, 495/1, 495/2, 501/2, 501/5, 501/8, 761/14, 766/1, 766/4, 766/5, 766/11, 767, 768/3, 768/5, 768/7, 769/1, 769/2, 769/3, 769/5, 769/6, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 1418/1, 1428/1, 1500 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis navrhovaného objektu:

V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke zbudování nového kabelového vedení NN jako náhrady za demontované vrchní vedení NN. Ze stávající rozpojovací skříně R101 na křižovatce ul. Revoluční a Sřelecký vrch bude vyveden kabel AYKY 3x240+120mm², který povede 7m zámkovou dlažbou, 4,5m překopem přes komunikaci a 20m ve volném terénu do nové rozpojovací skříně R246 (SR401 v plastovém pilíři). Z R246 bude AYKY 3x240+120mm² pokračovat ulicí v délce 206m ve volném terénu, 33m překopy a 27,5m ve vjezdech (asfalt, dlažba) až do distribuční stanice LB_3002, kde bude ukončen a zapojen na FU3. Z distribuční stanice bude vyveden nový kabel AYKY 3x240+120mm², který povede 2m v betonové dlažbě, 57m ve volném terénu, 10m ve šterku a 5m v kamenné dlažbě do R247 (SR401 v plastovém pilíři). Z R247 bude vyveden kabel AYKY 3x240+120mm², který povede 4m překopem přes komunikaci ve společné trase s přírodním AYKY 3x240+120mm² a následně 72m ve volném terénu podél komunikace, 5m překopem přes komunikaci a 2m ve volném terénu do R246, kde bude ukončen. Kabel AYKY 3x240+120mm² bude ve všech trasách smyčkovat přípojkové skříně přilehlých parcel.

Z rozpojovací skříně R247 bude vyveden kabel AYKY 4x70mm², který povede 4m překopem přes komunikaci, 33m ve volném terénu, 24m ve šterkové komunikaci a 5m ve volném terénu do přípojkové skříně č. 400, kde bude ukončen. V trase kabel zasmyčkuje přípojkovou skřín č. P39.

Z rozpojovací skříně R247 bude vyveden kabel AYKY 4x35mm², který povede 38m ve volném terénu podél komunikace a 6m schodištěm do přípojkové skříně č. 546, kde bude ukončen.

Vše doplňuje výkres E5-00103165-M a rozpočet.

PŘÍPOJKY DO ER VČETNĚ SKŘÍNÍ:

391:

Přípojková skřín SS100 v plastovém pilíři bude zbudována v dřevěném oplocení na ppč. 501/5. V plotu bude vytvořen otvor pro snadnou manipulaci s pojistkami ve skříně a okolní plaňky budou zpevněny dřevěným rámem.

19-049

Z přípojkové skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 24m ve volném terénu, 5m v betonové dlažbě a 6m ve zdi do stávajícího ER, který je umístěn v přístavbě domu. Výkopové práce budou prováděny s ohledem na ovocné stromy a další rostliny v zahradě.

400:

Přípojková skřín SS100 bude umístěna v drátěném oplocení na ppč. 768/5. V plotu bude vytvořen otvor pro snadnou manipulaci s pojistkami ve skříně a plotové pole bude zpevněno kovovým rámem.

Z přípojkové skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 18m ve volném terénu k místu demontovaného dřevěného sloupu, kde bude kabelovou spojkou napojen na stávající přívod do ER. Výkopové práce budou prováděny s ohledem na keře a další rostliny v zahradě.

433:

V oplocení zahrady bude umístěna rozpojovací skřín SR401 v plastovém pilíři (R246). Z rozpojovací skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 10m ve volném terénu, 3m v betonové dlažbě a 3m ve zdi do stávajícího ER, který je umístěn ve zdi domu. Výkopové práce budou prováděny s ohledem na keře a další rostliny v zahradě.

458:

Z volné sady pojistek v rozpojovací skříně R101 bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 15m ve volném terénu, 3m v betonové dlažbě a 3m ve zdi do stávajícího ER, který je umístěn ve zdi domu. Výkopové práce budou prováděny s ohledem na keře a další rostliny v zahradě.

513:

Přípojková skřín SS100 do zdi bude umístěna v novém zděném pilíři z KB bloků, který bude zbudován v oplocení na hranici ppč. 769/5. Dřevěné plotové pole bude nahrazeno kratším polem, které bude vytvořeno tak, aby nenarušovalo vzhled oplocení.

Z přípojkové skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 3m ve volném terénu a 3m ve zdi do stávajícího ER, který je umístěn ve zdi domu.

521:

Přípojková skřín SS100 do zdi bude umístěna v novém zděném pilíři z bílých cihel, který bude zbudován v oplocení na hranici ppč. 769/6. Drátové plotové pole bude zkráceno a za pomoci kotvících bodů upevněno ke zbudovanému pilíři. Vzrostlá tůje bude pro potřebu budování přesazena tak, aby nedošlo k jejímu poškození stavbou.

Z přípojkové skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 7m v kamenné dlažbě a 3m ve zdi do stávajícího ER, který je umístěn ve zdi u vchodu do domu.

532:

Přípojková skřín SS100 v plastovém pilíři bude umístěna v dřevěném oplocení na hranici ppč. 769/8. V plotu bude vytvořen otvor pro snadnou manipulaci s pojistkami ve skříně a okolní plaňky budou zpevněny dřevěným rámem.

Z přípojkové skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 7m v betonové ploše a 4m ve zdi do stávajícího ER. Který je umístěn ve zdi před vchodem do budovy. Betonová plocha (chodník) bude nad výkopem odbourána a opravena v celkové šíři (1m), aby byla zajištěna celistvost povrchu.

534:

Přípojková skřín SS100 v plastovém pilíři bude umístěna v dřevěném oplocení na hranici ppč. 766/1. V plotu bude vytvořen otvor pro snadnou manipulaci s pojistkami ve skříně a okolní plaňky budou zpevněny dřevěným rámem.

Z přípojkové skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10mm², který povede 2m ve volném terénu, 4m v betonové dlažbě a 3m ve zdi do stávajícího ER, který je umístěn ve zdi před vchodem do budovy.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny pondělí a středa, 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).


Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava
MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRSTAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: 28.3.2019

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Úřad pro vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín

v zastoupení Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., IDDS: f5837eq

sídlo: Budyšínská č.p. 1294, 460 01 Liberec I

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejka)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 1300 Praha 3

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Ing. Lambert Medřický- ELEKTRONOVA, Vítkovská 479, 463 31 Chrastava

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Zdeněk Vodička, Střelecký vrch č.p. 433, 463 31 Chrastava

Iva Vodičková, Střelecký vrch č.p. 433, 463 31 Chrastava

Václav Chalupa, Střelecký vrch č.p. 541, 463 31 Chrastava

Nataša Chalupová, Střelecký vrch č.p. 541, 463 31 Chrastava

Ing. Ivana Gorčicová, U Koupaliště č.p. 1259/18, Liberec XIV, 460 14 Chrastava

Mikhail Barkovets, Ferganskaja č.p. 15/66, Moskva

Eva Studená, Revoluční č.p. 458, 463 31 Chrastava

Václav Studený, Revoluční č.p. 458, 463 31 Chrastava

Ing. Libor Komárek, Jeseniova č.p. 518/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

Luboš Komárek, Pořežní č.p. 484, 463 31 Chrastava

Dagmar Gombosová, Střelecký vrch č.p. 534, 463 31 Chrastava

Brigita Johnová, Střelecký vrch č.p. 546, 463 31 Chrastava

Karel Šír, Střelecký vrch č.p. 554, 463 31 Chrastava

Monika Choutková, Horova č.p. 953/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Petr Klinger, Střelecký vrch č.p. 566, 463 31 Chrastava

Helena Hochmanová, Střelecký vrch č.p. 576, 463 31 Chrastava

Lenka Brázdová, Střelecký vrch č.p. 553, 463 31 Chrastava

Dagmar Korecká, Teplická č.p. 1128, 410 02 Lovosice 2

Kateřina Lešková, Teplická č.p. 1133/52, 410 02 Lovosice 2

Jan Svoboda, Střelecký vrch č.p. 513, 463 31 Chrastava

Pavla Šírová, Střelecký vrch č.p. 513, 463 31 Chrastava

Helena Brodská, Střelecký vrch č.p. 612, 463 31 Chrastava

Tomáš Brodský, Liberecká č.p. 3511/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Kateřina Rožcová, Hřbitovní č.p. 253, 463 31 Chrastava

Ondřej Švanda, Střelecký vrch č.p. 532, 463 31 Chrastava

Kamil Šírl, Střelecký vrch č.p. 536, 463 31 Chrastava

Martina Hánová, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava

František Hradil, Střelecký vrch č.p. 677, 463 31 Chrastava

Jan Hradil, Střelecký vrch č.p. 677, 463 31 Chrastava

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava